

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK
ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Auftraggeber / Hersteller
Client / Manufacturer

Steeldesign GmbH, a Franke Company
Brüsseler Straße 6
53842 Troisdorf-Spich

Erzeugnis
Product

Gehäuse aus Edelstahl mit verschraubtem Deckel
Refined steel cabinet with screwed top

Typenbezeichnung
Type designation

Abmessung / Dimension : 480x480x150 mm

Technische Merkmale
Technical characteristics

IP 66 / IP68

Tauchtiefe / Immersion depth 1,2 m;
Verweilzeit / Duration of test: 68 h

Prüfbericht Nr. / Test Report Ref. No.
Ausstellungsdatum / date of issue

21408-9010-0001/306H6 T15/rip-bhl-sas
1998-01-29

Angewandte Normen
Applied standards

IEC 529 Second edition: 1989-11
EN 60529: 1991-10
DIN VDE 0470 Teil 1: 1992-11

Geprüfte Abschnitte
Tested clauses

12; 13; 14

Ein Muster dieses Erzeugnisses wurde geprüft und die Übereinstimmung mit den angewandten Normen festgestellt. Der oben genannte Prüfbericht ist Grundlage dieses Zertifikates.

A sample of the product has been tested and found to be in conformity with the applied standards. The above mentioned Test Report is part of this certificate.

Dieses Zertifikat darf Dritten nur in Verbindung mit dem oben genannten Prüfbericht im vollen Wortlaut und unter Angaben des Ausstellungsdatums zur Kenntnis gegeben werden.

This certificate may only be passed to a third party in combination with the above mentioned Test Report in its complete wording and the date of issue.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

VDE Testing and Certification Institut

Fachbereich 3
Department 3

D-63069 Offenbach am Main, 07. März 2001
Merianstraße 28

